



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



= Zájemci veřejné zakázky =

Valašské Meziříčí 7. února 2017

Vysvětlení zadávacích podmínek č. 1

Identifikace veřejné zakázky:

Název: **Oprava komunikace v ulici Pod lesem - Krhová**
 Druh podle předmětu: Stavební práce
 Druh podle finančního limitu: VZ malého rozsahu, mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů¹

Zadavatel, tj. Obec Krhová, se sídlem Hlavní 205, 756 63, IČ: 01265750, který je v rámci výběrového řízení na základě příkazní smlouvy zastoupený příkazníkem, tj. QUANTUM CZ s. r. o., se sídlem Novoveská 101/27, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, IČ: 25869043, obdržel žádost o vysvětlení zadávacích podmínek (dále jen „žádost“).

Přestože byla tato žádost doručena po lhůtě určené pro vysvětlení zadávacích podmínek, rozhodl se zadavatel na ni přesto reagovat:

Dotaz č. 1 ze dne 7. 2. 2017:

V oddíle 57 rozpočtu jsou dvě položky:

22	577 13	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š	m2	1222,000
	4111_/00	do 3 m z nemodifikovaného asfaltu		
23	577 14	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š	m2	1222,000
	4111_/00	do 3 m z nemodifikovaného asfaltu		

Neměla by jedna z těchto položek být uvedena jako ACP (asfaltový beton vrstva podkladní)?

Odpověď na dotaz č. 1:

Vrstva tl. 40 mm je obrusná, vrstva tl. 50 je podkladová. Je navržen stejný materiál – ACO 11 i pro podkladní vrstvu, neboť tato tloušťka podkladní vrstvy se může vzhledem k nerovnostem stávajícího povrchu lokálně lišit a v některých místech může být menší. Položky v rozpočtu jsou tedy takto správně.

Bc. Markéta Vodáková
 QUANTUM CZ s. r. o., zástupce zadavatele

¹ Druh VZ dle zadavatele: IV. kategorie